


BEGA**10 528**

Netzteil
Power supply unit
Bloc d'alimentation

UK
CA
CE IP 65



Gebrauchsanweisung

Anwendung

Netzteil mit DALI-Schnittstelle für LED-Kompaktiefstrahler 3-26 W zum Einbau in Zwischendecken.
Das Netzteil kann auch zusammen mit einer Leuchte in das Einbaugehäuse eingesetzt werden.

Produktbeschreibung

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Edelstahl
2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 4–10 mm, max. $5 \times 1,5^{\square}$
Primär: 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
BEGA Ultimate Driver®
DALI-steuerbar
Sekundär: 500 mA DC · 3-26 W
Schutzklasse II \square
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,35 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieses Netzteils sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.
Werden nachträglich Änderungen an diesem Netzteil vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Instructions for use

Application

Power supply unit with DALI-interface for LED compact downlights 3-26 W for installation in suspended ceilings.
The power supply unit can also be inserted together with a luminaire in the installation housing.

Product description

Housing made of glass fibre reinforced synthetic material and stainless steel
2 screw cable glands with strain relief for through-wiring power connecting cable \varnothing 4–10 mm, max. $5 \times 1,5^{\square}$
Primary: 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
BEGA Ultimate Driver®
DALI controllable
Secondary: 500 mA DC · 3-26 W
Safety class II \square
Protection class IP 65
Dust-tight and protection against water jets
CE – Conformity mark
Weight: 0.35 kg

Safety

The installation and operation of this power supply unit is subject to national safety regulations.
Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician.
The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation.
Should the power supply unit be subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered the manufacturer.

Fiche d'utilisation

Utilisation

Boîtier d'alimentation avec interface DALI pour les spots compacts à LED 3-26 W à encastrer dans les faux-plafonds.
Le bloc d'alimentation peut également être utilisé conjointement avec un luminaire dans le boîtier d'encastrement.

Description du produit

Boîtier en matière synthétique renforcée à la fibre de verre et acier inoxydable
2 presse-étoupes avec décharge de traction pour branchement en dérivation du câble de raccordement réseau de \varnothing 4–10 mm, max. $5 \times 1,5^{\square}$
Primaire: 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
BEGA Ultimate Driver®
Pilotage DALI
Secondaire: 500 mA DC · 3-26 W
Classe de protection II \square
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,35 kg

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce bloc d'alimentation, respecter les normes de sécurité nationales.
L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.
Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.
Toutes les modifications apportées à ce bloc d'alimentation se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectue.

Montage

LED-Netzteil darf nicht in wärmedämmende Stoffe eingebaut werden.

Schraube lösen und Deckel des Anschlussgehäuses aufklappen.

Netzanschlussleitung durch die Leitungsverschraubung führen und elektrischen Anschluss vornehmen.

Zur digitalen Ansteuerung ist die Klemme DA, DA zu verwenden.

Bei Nichtbelegung dieser Klemme wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben.

Wird in der Anschlussleitung ein Schutzleiter mitgeführt, so ist dieser an der mit „E“ gekennzeichneten Klemme aufzulegen.

Wird keine Durchverdrahtung vorgenommen, muss eine Leitungsverschraubung mit dem beiliegenden Blindstopfen verschlossen werden.

Leitungsverschraubungen fest anziehen.

Deckel auf Anschlussgehäuse montieren.

Installation

LED power supply must not be installed in heat-insulating material.

Undo screw and open the cover of the connection housing.

Pass the power connecting cable through the screw cable gland and make the electrical connection.

The terminal DA, DA must be used for digital control.

If this terminal is not used, the luminaire will operate at full light output.

If a protective earth conductor is included in the connecting cable, it must be connected to the terminal marked "E".

If there is no through-wiring, one of the screw cable glands must be closed using the enclosed dummy plug.

Tighten the screw cable glands securely.

Fit the cover on the connection housing.

Installation

Le bloc d'alimentation LED ne doit pas être installé dans des matériaux d'isolation.

Desserrer la vis et soulever le couvercle de la boîte de connexion.

Faire passer le câble de raccordement par le presse-étoupe et établir le raccordement électrique.

Utiliser le bornier DA, DA pour le pilotage numérique.

Si ce bornier n'est pas raccordé le luminaire fonctionne à puissance lumineuse maximale.

Si le câble de raccordement contient une mise à la terre, il convient de la raccorder sur le bornier marqué « E ».

Si aucun branchement en dérivation n'est effectué, un presse-étoupe doit être fermé à l'aide du bouchon obturateur fourni.

Serrer fermement les presse-étoupes.

Installer le couvercle sur la boîte de connexion.