



**Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Fiche d'utilisation**

**Erdstück
Anchorage unit
Pièce enterrée**

BEGA LIMBURG BOOM



Anwendung

Erdstück für die Befestigung von Lichtmasten mit Fußplatte im Boden.

Produktbeschreibung

Erdstück besteht aus Stahl
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
4 Gewindestützeinsätze mit
Befestigungs-Schrauben M12 x 40 aus
Edelstahl Werkstoff-Nr.: 1.4301
Teilkreisdurchmesser 265 mm
2 seitliche Leitungseinführungen 50 x 100 mm
Gewicht: 18,5 kg

Application

Anchorage unit for fixing poles with baseplate in the ground.

Product description

Anchorage unit made of steel
hot-dip galvanised according to
DIN EN ISO 1461
4 stainless steel thread inserts
with stainless steel mounting bolts M12 x 40
Grade-no. 1.4301
Pitch circle diameter 265 mm
With 2 lateral cable entries 50 x 100 mm
Weight: 18.5 kg

Utilisation

Pièce enterrée pour la fixation de mâts avec platine dans le sol.

Description du produit

La pièce enterrée est fabriquée en acier
galvanisé selon DIN EN ISO 1461
4 filetages avec vis de fixation M12 x 40
en acier inoxydable
Matériau No.: 1.4301
Les trous sont sur un cercle de ø 265 mm
2 entrées de câble latérales 50 x 100 mm
Poids: 18,5 kg

Sicherheit

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.
Werden nachträglich Änderungen an dem Ergänzungsteil vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety indices

The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation.
If any accessory is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.
Toutes les modifications apportées à cet accessoire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Montage

Das Erdstück ist je nach Bodenbeschaffenheit und Verwendungszweck standsicher zu gründen.
Die für ein Einbetonieren erforderliche Fundamentgröße ist bauseits zu bestimmen. Erdkabel durch seitliche Leitungseinführung in das Erdstück einführen.
Der Einbau muss so erfolgen, daß die Flansch-Platte waagerecht liegt und mit der Oberkante Bodenbelag bündig abschließt. Eine fachgerechte Drainage muss unbedingt vorgesehen werden.
Befestigungsschrauben und U-Scheiben aus dem Erdstück demontieren.
Montageplatte des Mastes auf dem Erdstück befestigen.
Schrauben fest anziehen.
Anzugsdrehmoment = 120 Nm.

Installation

The anchorage unit is to be installed firmly according to its application and the condition of the fixing ground.
The size of the foundation required to set the anchorage unit in concrete must be determined at site.
Lead mains supply cable through the lateral cable entry into the anchorage unit.
The installation must be arranged such, that the flange plate is horizontal and flush with the top edge of the ground surface.
It is absolutely essential that a proper drainage is provided.
Remove mounting bolts and washers from the anchorage unit.
Fix mounting plate of pole onto the anchorage unit. Tighten bolts firmly.
Torque = 120 Nm.

Installation

Selon la nature du sol et l'utilisation, la pièce enterrée doit avoir une bonne stabilité. Pour la mise en béton les dimensions de la fondation nécessaires doivent être déterminées sur le site.
Introduire le câble réseau dans la pièce enterrée par l'entrée de câble latérale.
L'installation doit être effectuée de telle sorte que la flasque de fixation soit horizontale et à fleur du bord supérieur de la couche de finition du sol.
Un bon drainage doit absolument être prévu.
Démonter les vis de fixation et les rondelles de la pièce enterrée.
Fixer la contre-plaque du mât sur la partie enterrée. Serrer fort les vis.
Moment de serrage = 120 Nm.