



Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Fiche d'utilisation**Pollerleuchte**
Bollard
Balise**9154****Anwendung**

Pollerleuchte mit rotationssymmetrischer Lichtstärkeverteilung. Für breitstrahlendes Licht aus geringer Lichtpunkthöhe. Für die orientierende Beleuchtung im öffentlichen und privaten Bereich.

Application

Bollard with rotationally symmetrical light distribution. For wide beam light from a low mounting height. For orientation lighting in public and private areas.

Utilisation

Balise à répartition lumineuse à rotation symétrique. Pour un éclairage extensif à partir d'une faible hauteur de feu. Eclairage d'orientation pour installations publiques et privées.

Lampe

Kompakt-Leuchtstofflampe
TC-D 18 W · G 24 d-2

Lamp

Compact fluorescent lamp
TC-D 18 W · G 24 d-2

Lampe

Lampe fluorescente compacte
TC-D 18 W · G 24 d-2

Osram: Dulux D 18 W 1200 lm
Philips: PL-C 18 W 1200 lm

Osram: Dulux D 18 W 1200 lm
Philips: PL-C 18 W 1200 lm

Osram: Dulux D 18 W 1200 lm
Philips: PL-C 18 W 1200 lm

Konstruktion

Leuchte besteht aus Aluminiumguß, Aluminium und Edelstahl
Opalglas mit Gewinde
Silikondichtung
Montageplatte mit 3 Bohrungen ø 9 mm
Teilkreisdurchmesser 132 mm
Montagetür und Anschlußkasten BEGA 620 zum Durchschleifen – für 2 Kabel bis 5 x 4[□] und zur Aufnahme einer Schmelzsicherung Neozed D 01 · 6 A
Fassung G 24 d-2
Vorschaltgerät 230 V ~ 50 Hz
Befestigungsmöglichkeit für Kompensationskondensator
Schutzklasse I
Schutzart IP 55
Staubgeschützt und Schutz gegen Strahlwasser
▽ Zeichen – Leuchte ist für die Montage auf normal entflammaren Befestigungsflächen geeignet
⚡¹⁰ – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 13,0 kg

Construction

Luminaire made of aluminium alloy, aluminium and stainless steel
Opal glass with screw neck
Silicone gasket
Mounting plate with 3 holes ø 9 mm
Pitch circle ø 132 mm
Access door and connection box BEGA 620 for through-wiring – for 2 cables up to 5 x 4[□] and suitable to house a fuse Neozed D 01 · 6 A
Lampholder G 24 d-2
Ballast 230 V ~ 50 Hz
Prepared for PF correction capacitor
Safety class I
Protection class IP 55
Protected against harmful dust deposits and water jets
▽ Symbol – Luminaire is suitable for mounting on normal inflammable fixing surfaces
⚡¹⁰ – Safety mark
CE – Conformity mark
Weight: 13.0 kg

Construction

Luminaire fabriqué en fonte d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Verre opale avec pas de vis
Joint silicone
Contre-plaque avec 3 trous ø 9 mm sur un cercle de diamètre 132 mm
Porte de montage et boîte de connexion BEGA 620 pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 5 x 4[□] et pour un fusible Neozed D 01 · 6 A
Douille G 24 d-2
Ballast 230 V ~ 50 Hz
Fixation prévue pour condensateur de compensation
Classe de protection I
Degré de protection IP 55
Protection contre la poussière et les jets d'eau
▽ Sigle – Luminaire approprié à l'installation sur des surfaces de fixation normalement inflammables
⚡¹⁰ – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 13,0 kg

Montage

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Fußpunkt der Leuchte darf nicht tiefer als Oberkante Bodenbelag liegen. Für den elektrischen Anschluß der Leuchte ist eine Kabellänge von etwa 500 mm über Befestigungsgrund ausreichend. Der Anschlußkasten erlaubt die Durchverdrahtung der Leuchte. Durch Lösen der Schraube am Fußpunkt Montageplatte entnehmen. Montageplatte mit beiliegendem oder anderem geeignetem Befestigungsmaterial auf ein Fundament oder Erdstück - Ergänzungsteil BEGA 896 - anschrauben. Bitte beachten: Die Montageplatte mit Anschlußkasten so montieren, daß der Anschlußkasten von der Montagetur zugänglich ist. Die genaue Ausrichtung der Leuchte erfolgt durch Drehung im Fußpunkt der Leuchte. Erdkabel im Anschlußkasten anschließen. Leuchte auf Montageplatte setzen, ausrichten und mit Schraube befestigen. Montagetur öffnen. Schutzleiterverbindung herstellen. Elektrischer Leuchtenanschluß im Anschlußkasten. Anschlußkasten schließen. Montagetur einsetzen und verschrauben. Leuchte öffnen: Schrauben lösen und Leuchtenkorb abnehmen. Glas herausdrehen, Lampe einsetzen. Glas fest gegen die Dichtung einschrauben. Leuchtenkorb montieren.

Lampenwechsel · Wartung

Anlage spannungsfrei schalten. Leuchte öffnen und reinigen. Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden. Lampe auswechseln. Dichtung überprüfen.

Kompensation

Leuchte kann werkseitig netzparallel kompensiert geliefert werden. 1 TC-D 18 W 1 x 2 µF · 250 V ~ Kondensator: EN 61 048/049 - 40° bis + 100° C Mit Berührungsschutzklemmen und Entladewiderstand. Verdrahtung mit wärmebeständiger Leitung.

Ergänzungsteil

Erdstück BEGA 896
Erdstück mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 500 mm. 3 Befestigungsschrauben M 8 aus Edelstahl. Teilkreis ø 132 mm.

Installation

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. The base of the luminaire must not be below top edge of the ground surface. A cable length of about 500 mm above the mounting surface is sufficient for the electrical connection of the luminaire. The connection box allows through-wiring of the luminaire. Remove the mounting plate in the base of the luminaire by undoing the screw. Bolt mounting plate with enclosed or any other suitable fixing material onto a foundation or onto anchorage unit - accessory - BEGA 896 -. Please note: Install the mounting plate with connection box in such a way that the connection box is accessible via the access door. The exact alignment of the luminaire is achieved by turning the luminaire in the base section. Connect mains supply cable to the connection box. Place the luminaire onto the mounting plate, align and fix with screw. Open the access door. Make earth conductor connection. Make electrical connection to the connection box. Close the connection box. Install the access door and screw tight. Open the luminaire. Loosen screws on luminaire top and remove luminaire guard. Screw-out the glass and insert lamp. Screw-in the glass tightly against the gasket. Assemble luminaire guard.

Relamping · Maintenance

Disconnect the electrical installation. Open the luminaire and clean. Use only solvent-free cleansers. Change the lamp. Check the gasket.

PF-Correction

The luminaire can be delivered with a prefabricated mains parallel correction. 1 TC-D 18 W 1 x 2 µF · 250 V ~ Capacitor: EN 61 048/049 - 40° up to + 100° C With terminals, protected against accidental contact, and with discharge resistor. Use only heat resistant cable for wiring.

Accessory

Anchorage unit BEGA 896
Anchorage unit with mounting flange made of hot-dip galvanised steel. Total length 500 mm. 3 stainless steel fixing screws M 8. Pitch circle ø 132 mm.

Installation

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. Le pied du luminaire ne doit pas se trouver en dessous du niveau de la surface de fixation. Pour le raccordement électrique du luminaire une longueur de câble d'environ 500 mm au-dessus du sol est suffisante. La boîte de connexion permet un branchement en dérivation du luminaire. Retirer la contre-plaque de la platine du luminaire après avoir desserré la vis au pied de la balise. Visser la contre-plaque avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer - Accessoire BEGA 896 -. Attention: La contre-plaque avec la boîte de connexion doivent être installées de telle façon qu'un accès à la boîte soit possible par la porte de montage. La direction du faisceau peut être orientée de façon précise en tournant le luminaire sur sa platine. Raccorder le câble réseau à la boîte de connexion. Poser le luminaire sur la contre-plaque, ajuster et fixer avec la vis. Ouvrir la porte de montage. Mettre à la terre. Procéder au raccordement électrique du luminaire à la boîte de connexion. Fermer la boîte de connexion. Installer et visser la porte de montage. Ouvrir le luminaire: Desserrer les vis et retirer la grille du luminaire. Dévisser le verre. Installer la lampe. Bien visser le verre contre le joint. Installer la grille du luminaire.

Changement de lampe · Maintenance

Travailler hors tension. Ouvrir le luminaire et nettoyer. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant. Changer la lampe. Vérifier le joint.

Compensation

Le luminaire peut également être livré compensé en parallèle à l'usine. 1 TC-D 18 W 1 x 2 µF · 250 V ~ Condensateur: EN 61 048/049 - 40° jusqu'à + 100° C Avec bornes protégées contre les contacts accidentels et résistance de décharge. Pour le câblage, n'utiliser que des fils résistant à la chaleur.

Accessoire

Pièce à enterrer BEGA 896
Pièce à enterrer avec flasque de fixation en acier galvanisé. Hauteur totale 500 mm. 3 vis de fixation M 8 en acier inoxydable sur un cercle de ø 132 mm.

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestellnummer
Ersatzglas	112318.1
Vorschaltgerät	610240
Fassung	630139
Dichtung	830523

Spares

Description	Part no
Spare glass	112318.1
Ballast	610240
Lampholder	630139
Gasket	830523

Pièces de rechange

Désignation	No de commande
Verre de rechange	112318.1
Ballast	610240
Douille	630139
Joint	830523